

# Infovergadering



Project: VBR Zallaken,  
Demerstraat, Zallakenstraat

# De taken van Infracx

- Investeringsen
- Onderhoud en exploitatie
- Project ontwerpen en uitvoeren
- Waterbeleid: Rationeel Watergebruik (RWG)

# Wetgeving

- Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater moet gezuiverd worden
- Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
  - Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
  - Aansluitplicht van het vuilwater
- Waarom?
  - Wateroverlast tegengaan
  - Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
  - Infiltratie is voeding grondwater
  - Verbeterde werking zuiveringsstation

# Wetgeving

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater → van toepassing voor een bouwvergunning van een woning

- Hemelwaterput: vanaf 7 september 1999
- Gescheiden stelsel: vanaf 1 februari 2005
- Hemelwaterput + gescheiden stelsel + infiltratie: vanaf 1 januari 2014

# Voorwaarden rioleringsproject

- Gescheiden riolering: vuil water en regenwater apart
- Vuilwater naar zuiveringsstation, regenwater naar waterloop
- Afkoppeling regenwater op publiek en **particulier** domein

# Particuliere afkoppeling

- Wat wordt er gevraagd?
  - **Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater**
  - Bij voorkeur hergebruik van regenwater
  - Maximaal laten infiltreren van regenwater
- Regenwater en huishoudelijk afvalwater scheiden



# Wat doet Infrax en de gemeente voor u?

## 1. Afkoppelingsadvies :



Co-Consulting

T 089/77.87.74

info@coconsulting.be

## 2. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding

## 3. Gemeentelijke subsidies

## 4. Gratis keuring van de privéwaterafvoer

# Wanneer afkoppelen?

- Afstemming met uitvoering project (zo snel mogelijk en ten laatste bij einde project)






# Hoe wordt elk perceel aangesloten?

- Bestaande lozingspunten
  - Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding
- Nieuwe huisaansluitputjes
  - 1 Putje voor afvalwater en 1 voor regenwater
  - **Plaatsing op privé**
  - **Maximum aansluitdiepte op 1,30 m !!**

# Aansluiting voor afvalwater



# Voorbeeld



# Keuring gescheiden afvoer

- Uiterlijk bij voorlopige oplevering der werken dient iedereen gekeurd te zijn
  - U ontvangt een uitnodiging om een afspraak te maken
  - 1<sup>e</sup> keuring is op kosten van Infrax
  - Eventuele herkeuringen of laattijdige keuringen zijn op eigen kosten

# Op welk subsidiebedrag heeft u recht voor uw gescheiden stelsel?

- Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten
  - De bewezen kosten worden voor 100% gesubsidieerd.
  - De eerste schijf van 250 euro is niet subsidieerbaar
  - De subsidie wordt slechts toegekend indien het subsidieerbaar bedrag groter is dan 50 euro.
  - Het maximum subsidiebedrag is **750 euro**.
- Sociale categoriën => verhoogde tussenkomst
  - De bewezen kosten worden voor 100% gesubsidieerd.
  - De subsidie wordt slechts toegekend indien het subsidieerbaar bedrag groter is dan 50 euro.
  - Het maximum subsidiebedrag is **1.000 euro**.

# Subsidies

- Keurder helpt bij invullen aanvraagformulier

- ⇒ aanvraag na bekomen gunstig keuringsresultaat
- ⇒ kopie van bewijsstukken kosten klaarleggen voor keurder

- Kosten die in aanmerking komen


1. Kopie van de gemaakte kosten aan Infrax

- ⇒ kosten van aankoop materiaal en installatie
- ⇒ Kosten van de erkende aannemer
- ⇒ kosten ivm effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing)

2. Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking

# Contact

- Infolijn: 078 35 30 20
- Storingslijn: 078 35 34 33
- [www.infrax.be](http://www.infrax.be)




LANDSCHAPSINRICHTING

RIOLERINGSCONCEPTEN

KEURING RIOLERING

STUDIE- EN ONTWERPBUREAU





# Wat is scheiding van riolering?



Gemengde riolering



Gescheiden riolering:


Vuilwaterafvoer of DWA



Regenwaterafvoer of RWA



# Wat is scheiding van riolering?



# huisaansluitputjes



# Onze werkwijze ?

Bezoek aan huis/bedrijf


Bestaande toestand (BT)  
(of inventarisatie)

Ontworpen toestand (OT)  
(of ontwerp)


# Opmaak plan BT en OT

- In overleg met bewoner
- Ter plaatse op de computer

Bestaande toestand



Ontworpen toestand



# Interessante informatie voor het plaatsbezoek

- Riolerings- of bouwplannen indien beschikbaar;
- Foto's van uitvoering;
- Ligging gas/water/elektriciteit;
- Huidige problemen met afvoer aangeven.

# *Uitvoering afkoppelingswerken*

- Ideaal NA plaatsing huisaansluitputjes
- Volgens het plan 'Ontworpen Toestand';
- Voor rekening van de burger;
- Subsidieberekening via website Infracx;
  - Alles (facturen/bonnen) bewaren voor de keurder



# Keuring riolering na uitvoering afkoppelingswerken

- Andere keurder van Coconsulting BVBA;
- Uitvoering der werken volgens de regels van de kunst;
- Correcte scheiding: DWA en RWA gescheiden aansluiten;
- Opmaak as-builtplan & keuringsverslag
- Keuringen starten vanaf einde hoofdwerk



**GOEDGEKEURD**


  
**COCONSULTING**



# In de praktijk ?



OF



Bedankt voor uw aandacht !

